


A800 M-Bus Zentrale MultiPort D  
 USB 130 (rot), 132 (grün), 131 (weiss), 133 (schwarz)  
 X800 Einspeisung ab plombierbarer Sicherungsgruppe

**ACHTUNG** Das Einschalten der Betriebsspannung 230 V darf nur in Gegenwart eines Techem Kundendiensttechnikers erfolgen.

Seite 9.3.14

W800 Verbindungskabel U72 1x4x0.8 mm M-Bus: türkis (24) / violett (25) / 24V: weiss/blau

Bei Trassenverlegung ist zwingend ein abgeschirmtes Kabel zu verwenden. Die beiden M-Bus-Leiter dürfen weder an Masse noch Schirm angeschlossen werden. M-Bus ist verpolungssicher.

	Urdorf	043 455 65 00	Anlage:	V 2.0
	Münchenstein	061 337 20 00		09.06.2016
	Niederwangen	031 980 49 49	<b>M-Bus Zentrale MultiPort D</b> 151253 / 151254	
	Le Mont-sur-Lausanne	021 925 70 50		