

CERTIFIKÁT

Společnosti

Techem Energy Services GmbH

Hauptstrasse 89
65760 Eschborn

je pro výrobek

indikátor topných nákladů - přístroje s elektrickým napájením

typu

rádiový ITN data III a elektronický ITN vario S III

potvrzeno prohlášení o shodě s

DIN EN 834:1994-11

Certifikační program indikátorů topných nákladů (Stav k: 2005-02)

a přiděleno oprávnění k užívání značky



ve spojení s níže uvedeným registračním číslem.

Registrační číslo: 282/09 E

Tento certifikát je platný do 2014-04-30

Další informace viz. příloha

DIN CERTCO společnost pro
hodnocení konformity s r. o.
Alboinstrasse 56, 12 103 Berlin



2009-03-09

S. Scholz

Dipl. -Ing. Dipl.-Wi.-Ing. Sören Scholz
vedoucí certifikačního střediska

Příloha

k certifikátu s registračním číslem 282/09 E z 2009-03-09

Technická data

Kompaktní přístroj

t (min) = 35 °C (dvou čidlový způsob měření)

t (min) = 55 °C (jedno čidlový způsob měření)

t (max) = 110°C (jedno i dvou čidlový způsob měření)

S lokálně oddělenými měřicími čidly

t (min) = 35 °C (dvou čidlový způsob měření)

t (min) = 55 °C (jedno čidlový způsob měření)

t (max) = 130°C (jedno i dvou čidlový způsob měření)

Zkušební laboratoř / Kontrolní úřad

Univerzita Stuttgart
Institut energetiky budov
Pfaffenwaldring 35
70569 Stuttgart

Zkušební protokol(y)

SD04 H006TE z 2004-04-21

Doplňující zápis z 2006-07-07

Doplňující zápis z 2008-08-01

SK09 S004TE z 2009-03-05